

Bureau voor Technische Inspecties v.w.w.

Erkend controleorganisme, derde partij

Maaktecenter Blok G Derbystraat 345 B 9051 Gent

Tel : 09 / 242 99 81 Fax : 09 / 242 88 42



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.:

2004/0413/108/03

Datum van verslag:

13/01/2004

Datum van onderzoek:

13/01/2004

U. ref.:

O. ref.:

Stroomleverancier:

Electra

Kel.:

Teller nr.:

Index:

ADRES INSTALLATIE:

Straat 7
9050 Gent

EIGENAAR:

Koulen Jo

Adres:

Koninginmarielaan 31, 9050 Gent

OPDRACHTGEVER:

BVBA Amalys

Adres:

de Meulelaan 102

INSTALLATEUR:

9050 Gent

Adres:

BTW OFIK:

Aard van het onderzoek: Regelvormigheidsonderzoek Controletoets volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 362) (C.R. art. 231) (Voorlicht. stroomlev.)

Aard installatie: Binnen Uitreiking Werf Verzuwaring Aard van de locatie: 3000V/1000A/3

Omschrijving aansluiting: Ondergronds Bovengronds Type van aardevlektoets: Liss Baron & Ponsen

Voedingkabel grootte: 4 x 16 mm² Bescherming van de aansluiting: 40

Aansluiting: spanning: 230 V Alg. subkelaar: type: Diff 40/300/2p

Elektrische installatie: Vóór Na I.1.0.81 I.1.83 AREI art.86 AREI art.87 AREI art.88 AREI art.85

Aantal borden: 1 Aantal eindstroomtoetsen: 7 RA: 29 Ohm RI nr: 150 Molm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatiediagram (*) en dendrogramma (s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden geëen en getekend in uitvoering van art. 249 (M.B. 27 Juli 1961).

- zie de tekening

Vaaggestelde inbreuken en / of notes:

- gebou

OPMERKINGEN: 10.8.10.9.4.22
equipementale veranderingen hebben zijn mogelijke plaatsen

Resultat:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd vastgesteld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op 13/01/2009 (art. 271 AREI) als ook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of technische uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vaaggestelde inbreuken en de gepaste maatregelen garrifen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op 13/01/2009.
- C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOKKER
108 Patrick Koenenbaert

DE DIRECTEUR

Document: D326, v1. 01/10/2001

5498

Bijkantoor:
1083 Rivisiel K. Kareelant 252
9220 Hamme St. Janstraat 20
3000 Brugge St. Pietersvotermestraat 8

tel. : 02/482 08 18
rel. : 052/49 99 19
tel. : 059/31 58 00

fax : 02 / 482 08 11
fax : 052 49 99 11

www.bvti.be